RCI - Razvojni center Inženiringi d.o.o.
Teharska cesta 40, 3000 Celje
mail: rci@rci.si
tel.: 03 / 425 21 21

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1	
rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej	
OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 1; Podprojekt 26 - Zagrad-pod Gradom in REKONSTRUKCIJA VODOVODA**
kratek opis objekta	**Projekt obravnava novi komunalni kanal in rekonstrukcijo obst. vodovoda. Na novi kanal bodo priključene komunalne odpadne vode 5 objektov. Trasi novih vodov sta vzporedni in voda bosta zgrajena sočasno. Novi kanal bo priključen na obst. komunalni kanal, novi odsek vodovoda pa se dol in gorvodno naveže na obst. vodovod NL DN80 mm.Trasa kanala z vodovodom poteka po travnih površinah, ob škarpah in opornem zidu in na kratki razdalji skozi gozd. Obravnavano območje se nahaja na erozijskem in plazljivem območju, čemu je potrebno prilagoditi izgradnjo.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**22231 Cevovodi za odpadno vodo (kanalizacija)**
klasifikacija po CC-SI	**22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo**
glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
	rekonstrukcija vodovoda
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**novi kanal komunalnih odpadnih vod, PP cevi DN 200mm novi vodovod, PE100 RC cevi d90 mm**
širina	**novi kanal komunalnih odpadnih vod, PP cevi DN 200mm novi vodovod, PE100 RC cevi d90 mm**
globina	**od 1,20 do 1,70 m**
dolžina	**novi kanal komunalnih odpadnih vod, l=239 m novi vodovod, l=143,50 m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

RCI - Razvojni center Inženiringi d.o.o. mail: rci@rci.si
Teharska cesta 40, 3000 Celje tel.: 03 / 425 21 21

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 **0,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico