POVRAT BLATA V BIOLOŠKI BAZEN PE d315 RC

DOTOK IZ BIOLOŠKEGA BAZENA PE d450

ODVEČNO BLATO PE d125 - dreka z zaslonsko steno

Tesnenje z HSD členskatim tesnilom inox AISI 316L

Prelivni rob

Nožasti zasun DN 400 Inox AISI 316L

Nožasti zasun DN 400 Inox AISI 316L

247,90

250,00

248,15

5.1

5.2

5.3

DOTOK V NAKNADNI USEDALNIK 2 (O4.2) - 246,50

AISI 316L Stopnice z GFK rešetkami in 1,1 m visoko inox ograjo

Nožasti zasun DN 250 Inox AISI 316L

Tesnenje z HSD členskatim tesnilom inox AISI 316L izvedbe

DOTOK V NAKNADNI USEDALNIK 1 (O4.1) - 246,50

03.01

POVRAT BLATA AISI 316 DN 250

Nožasti zasun DN 250 Inox AISI 316L

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

249,90

05.03.01

05.03.02

0.30

6.70

6.10

2.50

1.70

1.50

5.10

5.70

OBJEKT 5.0

delitacija metličnega betona

DOTOK V NAKNADNI USEDALNIK (O4.1) ND= 246,50 PE 400 zunanjim zidakom

POVRAT BLATA (O4.1 ND 246,50) PE 250 od črpalke zidakom

PLAVAJOČE BLATO (O4.1 ND 246,50) PE 250 zidakom

DOTOK V NAKNADNI USEDALNIK (O4.2) ND= 246,50 PE 400 zunanjim zidakom

PLAVAJOČE BLATO (O4.2 ND 246,50) PE 250 zidakom

Odvzem plavajočega blata - scumbox

metličen beton

Perforirana prelivna cev DN250 AISI 316L
14 segmentov, vsak dolžine 3,0m -
42 lukenj fi 30 mm na en segment

249,10

247,90

242,90

NAKNADNI USEDALNIK 1

NAKNADNI USEDALNIK 2

Monstno strgalo AISI 316L fi 14.0m
P=0,37kW

04.01

04.02

241,92

OBJEKT 4.1

OBJEKT 4.2

Inox AISI 316L prelivna stena

Preboj fi 500 za cev DN 400 (406,3 mm)
HSD tesnilo

246,60

Preboj fi 500 za cev
DN 400 (406,3 mm)
HSD tesnilo

OČIŠČENA VODA
IZTOK 1 AISI 316L fi 400 + bitumenski ovoj

OČIŠČENA VODA
IZTOK 2 AISI 316L fi 400 + bitumenski ovoj

RJ4

RJ3

MERILNO IN
VZORČNO MESTO

248,10

IZTOK V HUDINJO
cevi PP SN12 DN 400

07.01

245,60

OČIŠČENA VODA
IZTOK GRP DN 400

OBJEKT 7.0

| | |
|---|---|
| Projektant: VODAR, Okoljske rešitve in inženiring d.o.o. Pečovnik 24, 3000 Celje | VODAR d.o.o. Okoljske rešitve in inženiring |
| Investitor: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje<br>Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik | Projekt: Izgradnja naknadnih usedalnikov na ČN Škofja vas |
| Zastopa: Vodovod – Kanalizacija javno podjetje d.o.o. Lava 2a, 3000 Celje | Načrt: 0.2 Načrt gradbenih del<br>Vodilni načrt – Načrt s področja gradbeništva |
| Vodja projekta: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — Oznaka: IZS G-4018 | Vsebina risbe: Tloris naknadnih usedalnikov |
| Pooblaščeni inženir: Andrej Hercog, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. — Oznaka: IZS G-4018 | |
| Sodelavci: Marko Preložnik, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. IZS G-4224<br>Tadej Kokalj, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž. | |
| Datum risbe: junij 2026 — Merilo: M 1:50 | Št.projekta: 202404/020 — Faza: PZI<br>Št.načrta: 202404/020-G — Št.risbe: 0.2.7 |