Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
Služba za nadzor infrastrukture
t 01 474 3501

Naš znak: S24_109/597/vk
Ljubljana, 28. 11. 2024

Ekologika d.o.o.
Savinjsko nabrežje 4

3000 Celje

Zadeva: Mnenje k izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo objekta: Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2 - podprojekt 3

Na osnovi vaše vloge z dne 12. 11. 2024 (prejeto 13. 11. 2024; knjiženo pod št.: ES24086029) v povezavi s 43. čl. Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; krajše GZ-1), na podlagi 465. in 468. čl. Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS; krajše EZ-1), 9. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja (Ur. l. št. 114/04) ter v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. št. 101/10; krajše Pravilnik) vam kot izvajalci prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov dajemo

MNENJE,

da se strinjamo s projektno dokumentacijo DPP, št. proj. PRO K 24030.03, Ekologika d.o.o., november 2024 za predvideno gradnjo objekta: Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2 - podprojekt 3 na območju k.o. 1083 Bukovžlak.

O b r a z l o ž i t e v:
Po pregledu prejete projektne dokumentacije DPP, št. proj. PRO K 24030.03, Ekologika d.o.o., november 2024, je bilo ugotovljeno, da predvidena gradnja ne bo posegala v varovalni pas obstoječih in predvidenih visokonapetostnih naprav (DV, KBV in RTP) 400 kV, 220 kV oz.110 kV katere so v pristojnosti Elesa.

Predvidena gradnja kanalizacije bo od varovalnega pasu, širine 30 m (± 15 m od osi DV), obstoječega DV 2 x 110 kV Maribor – Selce razpetina med SM 205 in 206 oddaljena ca. 50 m.

Na omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo mnenja za svoje naprave.

S spoštovanjem,

Postopek vodil
Vojko Kovač

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
direktor
mag. Klemen Dragaš

ELES
Podpisnik: KLEMEN DRAGAS
Izdajatelj: POSTArCA G2
Številka certifikata: 32A691D10000000059537B17
Potek veljavnosti: 15. 10. 2025
Čas podpisa: 28. 11. 2024 12:46

Prejemniki:
- naslovnik e-naslov: tomaz.oberzan@ekologika.si,
- ELES PIPO: CIPO Podlog,
- ELES PUSP: SNI (Kovač).