Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
p.p. 255

Področje za upravljanje s sredstvi in projekti
Služba za prostorsko in informacijsko skladnost
t 01 474 3000
f 01 474 2502

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**Mnenje k projektni dokumentaciji za gradnjo objekta: zgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2 - podprojekt 5**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**Eles d.o.o.**
naslov	**Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana**
št. mnenja	**S26_005/1111/vk**
datum	**7. 1. 2026**
predpis oz. podlaga za mnenje	• **110. člen Energetskega zakona (EZ-2, Uradni list RS, št. 38/24)** • **Uredba o podelitvi koncesije in načinu izvajanju gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije (Uradni list RS, št. 46/15, 172/21)** • **Pravilnik o pogojih in omejitvah, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10)** • **43. člen Gradbenega zakona (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25)**
postopek vodil	**Vojko Kovač**
podpis	ELES Podpisnik: Vojko Kovac Izdajatelj: Halcom CA PO e-signature 2 Številka certifikata: 1527D3 Potek veljavnosti: 24. 04. 2028 Čas podpisa: 08. 01. 2026 12:12
odgovorna oseba mnenjedajalca	**Področje za upravljanje s sredstvi in projekti** **direktor mag. Klemen Dragaš**
podpis	ELES Podpisnik: KLEMEN DRAGAŠ (kvalificirani podpis) Izdajatelj: RekonoSign RSA QC CA1 Številka certifikata: 662482B5F60B438F Potek veljavnosti: 28. 09. 2030 Čas podpisa: 09. 01. 2026 08:23

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Mestna občina Celje**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	**/**

naslov ali poslovni naslov družbe	/
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	/
naslov ali poslovni naslov družbe	/

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**ekologika d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v aglomeraciji Celje sklop 2 - podprojekt 5**
kratek opis gradnje	**Izgradnja manjkajoče (sekundarne) javne kanalizacije v trasi obstoječe ceste. Dva kanala, kanal K5.1 dolžine 527 m gravitacijske + 70 m tlačne izvedbe z vmesnim črpališčem ter kanal K5.2 dolžine 130 m. Priključitev na obstoječo javno kanalizacijo. Lokacija:**
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
vrsta projektne dokumentacije	**DGD (projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja)**
številka projekta	**PRO K 24030.05**
datum izdelave	**junij 2025**
projektant (naziv družbe)	**ekologika d.o.o.**
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	/
datum izdelave poročila	/
izdelovalec poročila	/

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	**V načrtu ureditve gradbišča morajo biti navedeni in prikazani potrebni odmiki za postavitev morebitnih dvigal, črpalk za beton, raznih delovnih strojev ipd. z dovoljenim območjem gibanja, od faznih vodnikov DV. Potrebno je označiti dovoljeno območje gibanja ljudi, mehanizacije, vozil ter predvidene površine za razkladanje in deponijo materiala. Predlagamo namestitev fizičnih oznak (iz električno neprevodnega materiala) katere opozarjajo na nevarnost približevanja vodnikom visokonapetostnih DV ter zagotoviti ustrezni strokovni nadzor. Gradbiščna ograja mora biti v bližini ozemljilnega sistema DV iz električno neprevodnih materialov.**
pogoji za izvajanje gradnje	**Zagotoviti je potrebno strokovni nadzor nad gradnjo. Pri izvedbi del (gradnja ponikovalnika, čistilne naprave, meteorne kanalizacije, itd) morate upoštevati določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92) ter predvideti, da se ob gradnji deli teles, ročice gradbenih strojev ali drugi predmeti ne približajo faznim vodnikom DV 110 kV na manj kot 3 m. Investitorja oz. izvajalca del zadolžujemo, da poskrbi za upoštevanje pravil za varno delo v bližini elektroenergetskih naprav. Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno o tem obvestiti družbo Eles.** **V primeru, da se med izvedbo gradnje naleti na ozemljitveni sistem DV nas morate nemudoma obvestiti (kontaktna oseba g. Aleš Vrbovšek, 051 372 592, ales.vrbovsek@eles.si).** **Zagotoviti morate, da bo vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov omogočen neoviran dostop do daljnovoda in vseh stojnih mest na obravnavanem področju ob kateremkoli času.**

	Eles ne prevzame nobene odgovornosti za stroške, ki bi nastali kot posledica obratovanja in vplivov elektroenergetskih naprav na premoženje investitorja niti na zdravje in življenje delavcev med gradnjo in kasneje med vzdrževanjem vašega objekta, ki poteka v bližini elektroenergetskih objektov. **Pod vodniki DV 110 kV je prepovedano deponirati material.**
pogoji za uporabo objekta	/

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	**Po pregledu vloge z dne 7. 12. 2025 (prejeto 8. 12. 2025; knjižene pod št. ES25120929) priložene projektne dokumentacije DGD je bilo ugotovljeno, da bo predvidena gradnja javne kanalizacije križala varovalni pas širine 30 m (± 15 m od osi DV) obstoječega DV 2 x 110 kV Podlog – Lipa, I, II v razpetini med SM 62 in SM 63.** **Za izvedbo kanalizacije je predvidena uporaba neprevodnih PVC PP cevi. Kanal 5.1 bo potekal po lokalni cesti 412061 in javni poti 534691.** **Eles je k predvideni gradnji izdal projektne pogoje, dopis št. S24_108/597/vk z dne 28.11.2024.** **Na omenjenem področju lahko potekajo tudi daljnovodi, kablovodi elektrodistribucijskih podjetij, ki izdajajo projektne pogoje ter mnenja za svoje naprave.**

	☐	**obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA		
	☐	Obrazložitev

Prejemniki:
- Naslovnik: tomaz.oberzan@ekologika.si, laura.seligo@ekologika.si,
- Eles PIPO: CIPO Podlog,
- Eles PUSP: SPIS (Kovač).