REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Sektor območja Savinje
Mariborska cesta 86, 3000 Celje

T: 03 428 88 00
E: gp drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

ODPOSLANO
dne: 26. 08. 2025
Podpis:

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja: **Mnenje o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje
naslov	Mariborska cesta 86, 3000 Celje
št. mnenja	35508-6176/2025-3
datum	25. 8. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Peti odstavek 141. člena Gradbenega zakona Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 65/20, 35/23 – odl. US, 78/25 – ZUNPEOVE in 52/24 – odl. US; v nadaljevanju: ZV-1)
postopek vodil	Tanja Podgoršek sekretarka
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Nataša Kovač vodja Sektorja območja Savinje
podpis	

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Celje

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Mestna občina Celje**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	/
naslov ali poslovni naslov družbe	/
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	/
naslov ali poslovni naslov družbe	/

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	**RCI d.o.o.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Teharska cesta 40, 3000 Celje**

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3; Podprojekt 21 - Obrtna cesta-vzhodni del**
kratek opis gradnje	**Lokacija novega kanala je pod Obrtno cesto v travni površini. Priključi se na obstoječi javni kanalizacijski sistem, v obstoječ jašek, ki se nahaja v asfaltni cesti pri objektu HŠ Obrtna cesta 11. Skupna dolžina projektirane kanalizacije znaša 170 m ter poteka na zemljiščih s parc. št. 950/13, 952/16, 952/19, 947/11, 948/4, 944/1, 945/1, vse k. o. 1073 – Trnovlje, občina Celje**

PODATKI O DOKUMENTACIJI

Vrsta projektne dokumentacije	**Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): »IZGRADNJA MANJKAJOČE JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJI CELJE - sklop 3; Podprojekt 21 - Obrtna cesta-vzhodni del«**
številka projekta	**K-1646-1/2024**
datum izdelave	**marec 2025**
projektant (naziv družbe)	**RCI d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje**

ELABORATI, POROČILA

številka projekta/elaborata	**Erozijsko poročilo in mnenje o plazovitosti terena, št. 263-7/2025**
datum izdelave	**Julij 2025**
projektant (naziv družbe)	**GEOMET, d. o. o., Goručanova ulica 10, 3000 Celje**

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	/
datum izdelave poročila	/
izdelovalec poročila	/

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	1. Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. 2. Odsek kanalizacije pred priključitvijo na obstoječi jašek se po podatkih iz Atlasa voda nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti. Predlagamo, da se na tem odseku v PZI načrtuje vodotesne pokrove jaškov oz druge ukrepe pred nastopom visokih voda in negativnimi vplivi preplavitve kanalizacije.
pogoji za izvajanje gradnje	1. Gradnja se mora izvesti po navedeni dokumentaciji. 2. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.
pogoji za uporabo objekta	1. **Odsek kanalizacije pred priključitvijo na obstoječi jašek se po podatkih iz Atlasa voda nahaja v preostalem razredu poplavne nevarnosti. Investitor mora ob obratovanju objekta izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in predmetni objekt.**

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja
(strokovna in pravna utemeljitev)

Investitorka, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, je dne 7. 8. 2025, po pooblaščencu podala zahtevo za izdajo mnenja o vplivu izgradnje fekalnega kanalizacijskega sistema, v občini Celje, na vodni režim in stanje voda.

V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in GZ-1.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja Savinje, je k načrtovanju gradnje izdal projektne pogoje št. 35506-236/2025, z dne 18.4.2025.

Predmet mnenja je izgradnja manjkajoče fekalne javne kanalizacije, na zemljiščih s parc. št. 950/13, 952/16, 952/19, 947/11, 948/4, 944/1, 945/1, vse k. o. 1073 – Trnovlje, občina Celje. Kanalizacijsko omrežje je načrtovano pod Obrtno cesto v travni površini, priključi pa se na obstoječi javni kanalizacijski sistem, v obstoječ jašek, ki se nahaja v asfaltni cesti.

Odsek kanalizacije se po evidencah DRSV nahaja na poplavnem območju, in sicer v razredu preostale poplavne nevarnosti. Skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) je gradnja tovrstnih objektov na območju razreda preostale poplavne nevarnosti dopustna. Investitor mora ob obratovanju objekta izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje in predmetni objekt. V neposredni bližini gradnje ni vodotokov. Manjše območje predvidenega posega se nahaja tudi v razredih majhne in srednje stopnje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Po mnenju geomehanika je območje vidno stabilno, pri gradnji pa je potrebno upoštevati omilitvene ukrepe ter usmeritve, navedene v geomehanskem poročilu. Območje gradnje ni vodovarstveno in erozijsko ogroženo.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno DRSV meni, da je gradnja na podlagi predložene dokumentacije, z vidika upravljanja z vodami, sprejemljiva.

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

☐ Obrazložitev

VROČITI

Pooblaščenec: RCI d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje– priporočeno s povratnico

DRSV - Vodna knjiga – po e-pošti