




LEGENDA

ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm

ozemljitveni vodnik Rf fi 10mm

spoj na kovinsko maso

OPOMBA !

Vse kovinske mase v objektu morajo biti galvansko povezane !

| Št. proj.: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| | | | |

Naročnik: MESTNA OBČINA CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

Projektant: HIDROSVET, IZS 2211

Podizvajalec: ELPROJEKT d.o.o. Celje

Objekt: "Izgradnja manjkajoče javne kanalizacije v območju Obrtne ceste - stranske veje" PODPROJEKT - 27 - Obrtna - 2 s črpališčem: Kanal -2.0; ; Kanal -2.1; Kanal -2.2; Kanal 2.2.1 in črpališče ČP-Poštna

Naslov risbe: OZEMLJITVE ČRPALIŠČA

Merilo: 1:25 | Št.risbe: E3

| | Ime: | Id. št. | Datum: | Podpis: |
|---|---|---|---|---|
| Odgovorni vodja projektanta: | Branko Skutnik, u.i.d.g. | IZS G-0246 | 30. 04. 2021 | |
| Odgovorni projektant: | Emil Lipovšek, el. teh. | IZS E-9220 | 30. 04. 2021 | |
| Obdelal: | Matjaž Križnik, ie | | 30. 04. 2021 | Križnik |

| Št. proj.: | Št. načrta: | Faza: | Datum: | Šifra projektne dokumentacije: |
|---|---|---|---|---|
| 141-2/18 | 964/19 | PZI | April 2021 | |