

DETAJL PREČKANJA FEKALNEGA KANALA 1.5 Z VODOTOKOM TOPLIŠKI POTOK M 1:100




JAŠEK	Jf1.7–F.K.1	Jf15.1	1	Jf15.2
STACIONAŽA	0.00 / 2.32 / 5.66 / 10.15			
KOTA TERENA	270.48 / 270.56 / 269.98 / 269.93 / 269.17 / 270.73 / 270.77 / 270.85 / 270.78			
KOTA POKROVA	270.48 / 270.56 / 269.63			270.85
KOTA IZTOKA, VTOKA	269.18 / 269.48 / 269.64 / 269.91 / 270.16			270.19
GLOBINA IZKOPA	1.40 / 1.10 / 1.02 / 0.75 / −0.43 / −0.43			0.77 / 0.77
PADEC ‰	68.9	74.9	6.0	
DOLŽINA	2.32	3.34	4.50	
CEV, PROFIL, DOLŽINA	PVC SN8 DN160 L=5.66 M	PREDIZOLIRANA PVC DN 160 SN 8(Dz 280), L=4.50 m		PVC DN 160 SN8

DETAJL OBEŠANJA CEVOVODA 1 – 1 M 1:10





SITUACIJA M 1:500



LEGENDA:

PREDVIDENA FEKALNA KANALIZACIJA

PREDVIDENI HIŠNI PRIKLJUČKI

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah CELJE in ŠENTJUR z nadgradnjo ČN Škofja vas – Podprojekt 1 – LAŠKA VAS–TOPLICA

DETAJL PREČKANJA FEKALNEGA KANALA 1.5 Z VODOTOKOM TOPLIŠKI POTOK M 1:100

Št. sprem:	Opis spremembe/dopolnitve:	Datum:	Podpis:

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja SAVINJAPROJEKT d.o.o. ŽALEC in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur.l.RS št. 21/95). Kopiranje in dajanje obvesti o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vso opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo

Investitor:
OBČINA ŠTORE, Udarniška ulica 3, 3220 ŠTORE

Naziv projekta:
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah CELJE in ŠENTJUR z nadgradnjo ČN Škofja vas – Podprojekt 1 – LAŠKA VAS–TOPLICA

Projektant:	SAVINJAPROJEKT d.o.o.	Ident.številka IZS 0636	
	Ime:	Ident.št.:	Podpis:
Vodja projektiranja:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G-0275	
Pooblaščeni inženir:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G-0275	
Risal:			
		Datum: Maj 2026	

Tehnični prikazi: DETAJL PREČKANJA FEKALNEGA KANALA 1.5 Z VODOTOKOM TOPLIŠKI POTOK

Vrsta načrta: 2. NAČRT KANALIZACIJE

Št.projekta: 17/2025 | Št.načrta: 17/2025

Vrsta projekta:	Merilo:	List.št.
PZI	M 1:100	2.5.3