vas - Kozolec II na domačiji Prožinska vas 36

Prožinska vas - Kozolec na domačiji Prožinska vas 35a

MFE FERENČAK

GC Celje – Šentjur

FEKALNI KANAL 6.1.2
PP DN200 SN12, L=218.80 M

FEKALNI KANAL 6.1.3
PP DN200 SN12, L=97.10 M

TLAČNI KANAL 3
L=130.20 M

NN elektro priključek za Č6.3,
L=90 M

Mesto odjema za Č6.3

Č6.3 ø2100
Qč=4 l/s
KP 265.10
KD 262.40
KV 263.37
KI 263.60

KM 7.293

KM 7.427

LEGENDA:

- PREDVIDENA FEKALNA KANALIZACIJA
- PREDVIDENI HIŠNI PRIKLJUČKI
- PREDVIDENA TLAČNA KANALIZACIJA
- Č6 PREDVIDENO FEKALNO ČRPALIŠČE
- PREDVIDEN NN ELEKTRO PRIKLJUČEK ZA ČRPALIŠČE
- OBSTOJEČA FEKALNA KANALIZACIJA
- OBSTOJEČ VODOVOD
- OBSTOJEČA KKS/CATV
- OBSTOJEČ TK KABEL
- OBSTOJEČ NN ELEKTRO KABEL
- OBSTOJEČE NN ELEKTRO OMREŽJE
- OBSTOJEČ ELEKTRO SN DALJNOVOD 20kV

PREDV. VODOVOD PO PROJEKTU SAVINJAPROJEKT d.o.o., št. projekta 24/2025;

- PREDV. VODOVOD

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah CELJE in ŠENTJUR z nadgradnjo ČN Škofja vas – Podprojekt 6 – PROŽINSKA VAS

SITUACIJA KOMUNALNIH NAPRAV IN NAPELJAV M 1:500

Št. sprem:	Opis spremembe/dopolnitve:	Datum:	Podpis:

SAVINJAPROJEKT
PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE, NADZOR

Vsebina načrta je avtorska lastnina podjetja SAVINJAPROJEKT d.o.o. ŽALEC in je zaščitena z zakonom o avtorskih pravicah (Ur.l.RS št. 21/95). Kopiranje in dajanje obvestil o njeni vsebini ni dovoljeno, če ni posebej odobreno. Za vsa opravila, ki so v nasprotju s tem določilom, je zakonsko predvideno denarno nadomestilo za nastalo škodo

Investitor:
OBČINA ŠTORE, Udarniška ulica 3, 3220 ŠTORE

Naziv projekta:
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah CELJE in ŠENTJUR z nadgradnjo ČN Škofja vas – Podprojekt 6 – PROŽINSKA VAS

Projektant: SAVINJAPROJEKT d.o.o.		Ident.številka IZS 0636	
	Ime:	Ident.št.:	Podpis:
Vodja projektiranja:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G-0275	
Pooblaščeni inženir:	Gorazd Pulko, univ.dipl.inž.grad.	G-0275	
Risal:	Sabina Lesjak, inž.grad.		
		Datum: MAJ 2026	

Tehnični prikazi:
SITUACIJA KOMUNALNIH NAPRAV IN NAPELJAV

Vrsta načrta:
2. NAČRT KANALIZACIJE

Št.projekta: 22/2025	Št.načrta: 22/2025	
Vrsta projekta: PZI	Merilo: M 1:500	List.št.: 2.3.7